

**AquaLaB**AquaLaB s. r. o.
Na piesku 6
821 05 Bratislava

Reg. No. 654/S-214

PROTOKOL O SKÚŠKE VZORIEK ODPADOVÝCH VÔD

Protokol evid. číslo: 04425

Strana / počet strán 1 / 1

A – akreditovaná, N -neakreditovaná skúška

Evidenčné číslo vzorky	10625/O	10725/O	10825/O	10925/O	11025/O
Označenie vzorky	prítok	aktiv. zmes1	aktiv. zmes2	aktiv. zmes3	odtok
Matrica	odpadová voda				
Zákazník	Obec Blatné, Šarfická 300/37, 900 82 Blatné, IČO: 00304671				
Odber vykonaný	ČOV Blatné				
Dňa	13.2.2025				
Vzorku odobral / č. protokolu o odbere	Ing. Kinder / 04225				
Dátum prijatia vzorky	13.2.2025				
Dátum začatia skúšok	13.2.2025				
Dátum ukončenia skúšok	18.2.2025				

Výsledky skúšok

Vzorka č.	10625/O	10725/O	10825/O	10925/O	11025/O
Parameter / rozmer / skúška					
Chemická spotreba kyslíka mg/l A	686	-	-	-	77,7
Biochemická spotreba kyslíka mg/l A	310	-	-	-	12
Nerozpustené látky (105°C) mg/l A	260	3300	3600	4500	14
Amoniakálny dusík mg/l A	110	-	-	-	16,2
Teplota* °C A	-	13,7	13,8	13,6	-
Rozpustený kyslík* mg/l A	-	5,1	3,9	0,8	-
Usaditeľné látky* ml/l N	-	550	670	850	-

Použité metódy, vysvetlivky, poznámky: rozpustený kyslík podľa ASTM D888 (ŠPP 06), meranie teploty podľa STN 757375 (ŠPP 05), CHSK_{Cr} – STN ISO 15705 (ŠPP 17), BSK₅ – STN EN ISO 5815-1 (ŠPP 18), počet riedení/paraleliek = 1/1, NL₁₀₅ – STN EN 872 (ŠPP 19)-(použitie filtre zo sklenených vlákien s pórovitosťou 1 µm Whatman GF/C), amoniakálny dusík – ŠPP 15 (STN ISO 7150-1), * - terénna skúška, vykonaná pri odbere vzoriek, skúška A – akreditovaná, N – neakreditovaná, skúšky boli vykonané na mieste odboru a na adrese laboratória

Vzorky analyzoval Ing. Kinder

Dátum vystavenia protokolu 24.2.2025

Vypracoval: Ing. Peter Kinder

Kontroloval: Ing. Miroslav Lopašovský
manažér kvalitySchválil: Ing. Peter Kinder
vedúci laboratóriaAquaLaB s. r. o.
Na piesku 6, 821 05 Bratislava

-1-

UPOZORNENIE Výsledky sú platné len pre uvedenú vzorku ! Kopírovať alebo inak reprodukovat' len časti záznamu nie je dovolené !
Práce je možné reklamovať do 10 dní od doručenia protokolu.